



č. : 8741/326/2023-25824/2023

dátum: 14.07.2023

Počet strán: 10

Prílohy: počet 7

č.1: Rozhodnutie č. OÚ 99/09068-OŽP 925/OV/Bar

č.2: Rozhodnutie č. A 2005/00991 OÚŽP 1173/OV, A 2005/01328 OÚŽP 1437/OV

č.3: Rozhodnutie č. OU-GA-OSZP-2015/010618/OV/SV

č.4: Protokoly o skúškach vzorky za kontrolované obdobie

č.5: Certifikát o overení meradla č. 230/2020

č.6: Certifikát o overení meradla č. 238/2022

č.7: Fotodokumentácia

Z Á Z N A M O VÝSLEDKU KONTROLY

Zamestnanci Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, odbor inšpekcie ochrany vôd (ďalej len „inšpekcia“) **Ing. Dominika Jančovičová**, inšpektorka, číslo služobného preukazu: 532 a **Mgr. Marián Kotrla, PhD.**, inšpektor, číslo služobného preukazu: 719, vykonali dňa 07.06.2023 v súlade s § 62, § 67 a § 68 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v spojitosti s ustanoveniami zákona NR SR č. 10/1996 Zb. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hlavný štátny vodoochranný dozor (ďalej len „kontrola“) v subjekte: **Obec Zemianske Sady, Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady, IČO: 00 306 339, prevádzka čistiareň odpadových vôd Zemianske Sady (ďalej len „ČOV Zemianske Sady“).**

Za kontrolovaný subjekt (KS) sa kontroly zúčastnil:

Ing. Roman Súkeník, starosta obce Zemianske Sady

a

RNDr. Peter Lukáč, útvar PVaOv, zástupca prevádzkovateľa

Zodpovedný vedúci kontrolovaného subjektu, Ing. Roman Súkeník, starosta obce Zemianske Sady a p. Zoltán Szabó, vedúci a riaditeľ odštepného závodu Galanta (prevádzkovateľ VV), boli dňa 06.06.2023 o 10,16 hod. e-mailom informovaní o predmete, účele a predpokladanom termíne ukončenia kontroly.

P R E D M E T O M

tohto záznamu je výsledok kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. **Kontrola bola zameraná na prevádzku a účinnosť čistiarne odpadových vôd Zemianske Sady, v obci Zemianske Sady, Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady, za kontrolované obdobie od 01.01.2022 do 07.06.2023.**

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

VŠEOBECNE

Presný názov kontrolovaného subjektu s právnou subjektivitou: obec Zemianske Sady

Adresa: Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady

Právna forma: obec

IČO: 00 306 339

Kontrolovaná organizačná jednotka (KOJ): ČOV Zemianske Sady

Ekonomická činnosť KOJ a zaradenie podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev.2: 84110 Všeobecná verejná správa

Orgán štátnej vodnej správy: Okresný Galanta, odbor štátnej vodnej správy

SITUOVANIE A RECIPIENT

Kontrolovaná ČOV, do ktorej pritekajú odpadové splaškové vody z obce Zemianske Sady je umiestnená v k. ú. obce Zemianske sady. Na trase tlakovej kanalizácie je celkovo osadených 41 čerpacích šachiet a pri prevádzke tlakovej kanalizácie nevznikajú žiadne odpady. Kontrolovaná prevádzka ČOV sa nenachádza v ochrannom pásme vodného zdroja ani v CHVO.

- územie KOJ sa nachádza vo vyhlásenej zraniteľnej oblasti podľa NV č. 174/2017 Z. z., ktorým sa stanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti, číselný kód: SK0212504181, názov recipienta: Jarčie, r.km. 14,2 ľavobrežne
- čiastkové povodie podľa § 11 vodného zákona: Dunaj

ROZSAH ČINNOSTI

Na ČOV sú čistené len splaškové odpadové vody z obce Zemianske Sady.

Počet zamestnancov: 1 podľa potreby

Zmennosť: prevádzka je nepretržitá

I. NAKLADANIE S VODAMI

I. 1. Odpadové vody - komunálne

I.1. 1. Právny stav

I.1.2. Povoľenie na zriadenie vodohospodárskeho diela podľa § 9 zák. č. 138/1973 Zb. o vodách a § 66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Pre stavbu: „Tlaková kanalizácia PRESSKAN a čistiareň odpadových vôd“

Vydané: Okresný úrad v Galante, odbor životného prostredia, Rozhodnutie č. OÚ 99/09068-OŽP 925/OV/Bar, zo dňa 29.7.1999 (príloha č.1)

I.1.3. Povolenie na dočasné užívanie stavby na účely skúšobnej prevádzky

Pre stavbu: „Tlaková kanalizácia PRESSKAN a čistiareň odpadových vôd“

Vydané: Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva, Rozhodnutie č. OÚŽP 562/2004/OV/Bar.-I. ,zo dňa 29.06.2004 (Termín skúšobnej prevádzky bol predĺžený rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Galanta dňa 02.02.2005 pod č. OÚŽP 83/2005-OV/FR

I.1.4. Povolenie na trvalé užívanie stavby „Zemianske Sady- Tlaková kanalizácia PRESSKAN+ ČOV“

Vydané: Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva, Rozhodnutie č. A 2005/00991 OÚŽP 1173/OV, A 2005/01328 OÚŽP 1437/OV, zo dňa 14.10.2005 (príloha č.2)

I.1.5. Povolenie- predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd, vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Zemianske Sady do recipientu Jarčie v rkm 14,2 v k. ú. Zemianske Sady

Vydané: Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozhodnutie č. OU-GA-OSZP-2015/010618/OV/SV, zo dňa 07.12.2015 (príloha č.3)

Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Zemianske Sady do recipientu Jarčie v rkm 14,2:

Povolenie podľa ust. § 21 ods. 1. písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, sa vzťahuje na vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie cez mechanicko- biologickú čistiareň odpadových vôd EKOPROGRES v. d. Trenčín do recipientu Jarčie v rkm 14,2 v k. ú. Zemianske Sady

1.Množstvo produkovaných odpadových vôd:

Max. hodinový prietok (l.s ⁻¹)	Priemerný prietok (l.s ⁻¹)	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹
5,2	1,56	135	49 275

2.Koncentračné hodnoty priemerné (p) a maximálne (m) a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ	Koncentrácia [mg/l]		Bilančné hodnoty	
	„p“	„m“	kg/deň	t/rok
BSK ₅	30	60	4,04	1,48
CHSK _{Cr}	100	150	13,48	4,93
NL	25	50	3,37	1,23

3. Miesto a spôsob vypúšťania splaškových odpadových vôd: vodný tok Jarčie, ľavý breh, riečny km 14,2, kontinuálne vypúšťanie odpadových vôd

4. Miesto, doba, početnosť, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

- odtok z ČOV
- zlievaná vzorka počas 2 hodín
- 4 vzorky ročne pre zdroj do 2000 EO
- hodnoty „m“ sa sledujú v maximálne dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch. Čas a miesto odberu vzoriek majú čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia

6. Spôsob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly: musí sa zdokumentovať dosiahnutie súladu s ustanovenými hodnotami „p“ a „m“

7. Spôsob, forma, početnosť a odovzdávania výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej vodnej správy:

- v písomnej forme raz ročne spracovať hodnotiacu správu o zneškodnení splaškových odpadových vôd a čistiarenských kalov a spolu s výsledkami meraní a rozborami odpadových vôd v termíne do **15. februára** zaslať na orgán štátnej vodnej správy

8. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré bolo vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádza podľa § 22 od. 1 zákona o vodách na ďalších nadobúdateľa takého majetku, ak bude tento majetok naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prevodu vlastníctva, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia

9. Producent odpadových vôd pri zmene množstva a kvality vôd požiada príslušný orgán štátnej vodnej správy o zmenu povolenia

10. Povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1, písm. c) uvedené v tomto rozhodnutí je časovo obmedzené a v súlade s § 21 ods. 4 vodného zákona v znení neskorších predpisov sa vydáva na dobu **10 rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

I .1. 4. Prevádzkový poriadok- Zemianske Sady, Tlaková kanalizácia PRESSKAN, 1. etapa

Vypracoval: PRESSKAN B. B: spol. s r. o., Pod Urpínom 7, 974 01 Banská Bystrica
Schválil: 07/2005, starosta obce Zemianske Sady

I. 2.2. ZISTENÝ STAV

I. 2.2.1. Odpadové vody (OV) vypúšťané do povrchových vôd

A. ODPADOVÉ VODY

A.1. ÚDAJE O STOKOVEJ SIETI

A.1.1. Základné údaje

Vlastník vodnej stavby: obec Zemianske Sady, 925 53 Zemianske Sady, IČO: 00 306 339

Prevádzkovateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za Hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Druh stokovej siete: jednotná, dĺžka 1189 m, kanalizačné tlakové prípojky v dĺžke 736 m, čerpacie kanalizačné šachty s vystrojením a meraním odvádzanej vody v počte 41 ks

Počet a typ dažďových nádrží: žiadne

Recipient: Jarčie, rkm 14,2, ľavobrežne

A. 1.2 Odľahčenia na stokovej sieti

nie sú

A. 2. ÚDAJE O ČOV

A. 2.1. Základné údaje

Typ ČOV: mechanicko - biologická čistiareň odpadových vôd

Vlastník vodnej stavby: obec Zemianske Sady, 925 53 Zemianske Sady, IČO: 00 306 339

Prevádzkovateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za Hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Uvedenie do trvalej prevádzky: 11/2005

Počet projektovaných EO : -

Počet skutočne napojených EO za obdobie rok 2022 do 31.05.2023: 565

Recipient: Jarčie, rkm 14,2, ľavobrežne

A. 2.2. Objekty ČOV

SO-2 čistiareň odpadových vôd- mechanicko- biologická, od dodávateľa EKOPROGRED v. d. Trenčín, dimenzovaná na výkon 135 m³/deň

SO-2.1- prevádzková budova

SO-2.2- biologický reaktor (oceľová smaltovaná nádrž priemeru 6 m uložená v betónovom púzdre, čiastočne zapustená do zeme a kalojem priemeru 4,3 m osadený nad terénom

SO-2.3- prepojovacie potrubia (odtok z ČOV, odtok kalovej vody, obtok ČOV)

SO-2.4- prístupová cesta k ČOV

SO-2.5- vodovodná prípojka k ČOV

SO-2.6- kábelová prípojka k ČOV

SO-2.7- oplatenie ČOV

SO-2.8- terénne a sadové úpravy

Prevádzkové súbory:

PS 1- technologická časť ČOV (mechanické predčistenie, biologické čistenie, rozvod tlakového vzduchu, nátery, potrubia a armatúry, kalové hospodárstvo, tepelná izolácia)

PS 2- elektromotorická inštalácia

PS 3- meranie a regulácia

A. 2.3. Údaje o odpadových vodách

A.2.3.1. Kapacita ČOV podľa projektu

Kapacita ČOV podľa projektu

	Prítok na ČOV	Prítok na biol. stupeň	poznámka
m ³ / deň	135	-	-
m ³ / h	-	-	-
l/s	-	-	-

A. 2.3.2. Vypúšťané OV z ČOV podľa skutkového stavu

	Podľa rozhodnutí a OŠVS	Odtok podľa skutočnosti	
		Po mechanickom čistení	Po úplnom čistení za obdobie 01-12/2022 a 01-05/2023
Q ročný m ³ /rok	49 275	-	30 310

V povolení na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, ktoré vydal Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozhodnutím č. OU-NR-OSZP-2015/010618/OV/SV, zo dňa 07.12.2015: Povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd: Q ročný.- 49 275m³/rok.

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd z ČOV za obdobie, teda od 01.01.2022 do 31.05.2023 bolo 30 310 m³.

Množstvo privezených splaškových odpadových vôd: **na kontrolovanú ČOV Zemianske Sady sa neprivážajú žiadne splaškové odpadové vody**

A.2.3.3. Zloženie OV podľa projektu

ukazovateľ	Prítok na ČOV	Odtok za mech. čistením	Odtok za biologickým čistením	Účinnosť %
BSK5 (kg/d)	780	-	-	-
CHSKer (kg/d)		-	-	-
NL (kg/d)		-	-	-

A. 2.3.4. Sledovanie dodržiavanie limitných hodnôt vypúšťaných OV podľa producenta

Rok 2022: Tabuľka č. 1: mesiace 01,04,08 a 12/2022

	Podľa rozhodnutia OŠVS			Počet vzoriek	Podľa producenta OV 2022 – od 01.01.2022 do 31.12.2022						Počet prekročení
	Hodnota /p/ v mg.l ⁻¹	Hodnota /m/ v mg.l ⁻¹	Hodnota v mg.l ⁻¹								
			04.01.22		27.04.22	30.08.22	07.12.22	-	-		
CHSK _{Cr}	4	100	150	4	96,5	49,0	39,0	81,6	-	-	žiadne
BSK ₅	4	30	60	4	20,5	5,9	8,4	12,5	-	-	žiadne
NL	4	25	50	4	24,8	15,6	13,2	24,8	-	-	žiadne

Rok 2023: Tabuľka č. 2: mesiace 01-06/2023

	Podľa rozhodnutia OŠVS			Počet vzoriek	Podľa producenta OV 2023 – od 01.01.2023 do 07.06.2023						Počet prekročení
	Hodnota /p/ v mg.l ⁻¹	Hodnota /m/ v mg.l ⁻¹	Hodnota v mg.l ⁻¹								
			14.02.23		09.05.23	-	-	-	-		
CHSK _{Cr}	4	100	150	*2	57,6	42,0	-	-	-	-	žiadne
BSK ₅	4	30	60	*	11,8	10,0	-	-	-	-	žiadne
NL	4	25	50	*2	<10,0	<10,0	-	-	-	-	žiadne

* v roku 2023 boli do dátumu 07.06.2023 vykonané 2 odbery s následnou analýzou

Za obdobie od 01.01.2022 do 07.06.2023 kontrolovaný subjekt pri kontrole predložil 6 akreditovaných Protokolov o skúškach vzorky. Odber vykonal akreditovaný zamestnanec a rozbor vzoriek odpadových vôd vykonala: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, Útvar laboratórných činností, laboratórium Nitra. Odbery a rozboru boli vykonávané akreditovaným laboratóriom (Protokoly o skúškach vzorky za kontrolované obdobie tvoria prílohu č. 4).

Predložené bolo:

Osvedčenie o akreditácii č. S-071, ktorým Slovenská akreditačná služba na základe rozhodnutia č. 143/9258/2021/1, zo dňa 16.03.2021 osvedčuje, že Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, Útvar laboratórných činností, laboratórium Nitra, je na základe uvedenej akreditácii spôsobilé vykonávať mikrobiologické, biologické, chemické a fyzikálno-chemické skúšky. Akreditácia bola udelená 16.03.2021 je platná do 10.07.2023.

A. 2.3.5. Meranie množstva OV

Pri kontrole bol predložený:

Certifikát o overení č. 230/2020, ktorý vydala spoločnosť HYMNES MK s.r.o., K Železnej studienke 28, 811 04 Bratislava, autorizovaná osoba na výkon overovania určených meradiel. Dátum vykonania skúšok primárneho zariadenia 07.09.2020, sekundárneho zariadenia 07.09.2020. Dátum vydania dokladu: 14.09.2020. **Platnosť overenia do: 07.09.2022.**

Typ meradla: prietokomer Buble Flow, Nivofix

Výrobné číslo: 4201, 09013 (Certifikát o overení meradla tvorí prílohu č. 5)

Certifikát o overení č. 238/2022, ktorý vydala spoločnosť HYMNES MK s.r.o., K Železnej studienke 28, 811 04 Bratislava, autorizovaná osoba na výkon overovania určených meradiel. Dátum vykonania skúšok primárneho zariadenia 07.09.2022, sekundárneho zariadenia 07.09.2022. Dátum vydania dokladu: 14.09.2022. **Platnosť overenia do: 07.09.2024.**

Typ meradla: prietokomer Buble Flow, Nivofix

Výrobné číslo: 4201, 09013 (Certifikát o overení meradla tvorí prílohu č. 6)

A. 3. ZHODNOTENIE PLNENIA PODMIENOK POVOLENIA NA VYPÚŠŤANIE ODPADOVÝCH VÔD

- Pri prevádzkovaní ČOV Zemianske Sady boli v kontrolovanom období dodržané podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd, ktoré vydal Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozhodnutím č. OU-GA-OSZP-2015/010618/OV/SV, zo dňa 07.12.2015. Kontrolovaný subjekt sledoval početnosť, ako aj typ vzoriek v súlade s cit. povolením. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných splaškových odpadových vodách neboli počas kontrolovaného obdobia prekročené v žiadnej vzorke.
- KS v období od 01.01.2022 do 07.06.2023 vypúšťal odpadové vody do povrchových vôd- recipientu Jarčie, v r.km 14,2 ľavobrežne
- KS zabezpečil vykonávanie odberu vzoriek v počte 4 vzorky ročne, pričom hodnoty „p“ a „m“ sledoval v 2-hodinovej zlievanej vzorke, ktorá sa získala zlievaním minimálne 5 objemovo rovnakých dielčích vzoriek
- odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd vykonávalo akreditované laboratórium
- KS zabezpečil evidenciu nameraného množstva a prietoku vypúšťaných odpadových vôd z ČOV, ich spracovanie a vyhodnotenie výsledkov, ako aj evidenciu kvality vo vypúšťaných odpadových vodách.
- KS oznámil údaje o vypúšťaných odpadových vodách Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave
- KS oznámil správcovi toku SVP š. p., údaje o vypúšťaných odpadových vodách do povrchových vôd
- merné zariadenie na kontinuálne meranie množstva všetkých vypúšťaných odpadových vôd z ČOV je pravidelne overované v súlade so zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatnými súvisiacimi platnými predpismi
- KS má vypracovaný prevádzkový poriadok pre ČOV a kanalizáciu
- KS prevádzkoval vodnú stavbu odborne spôsobilou osobou
- na ČOV Zemianske Sady neboli v kontrolovanom období zväžané žiadne splaškové odpadové vody

- kontrolu bolo zistené, že prevádzkový záznam /denník/, ktorý vedie obsluha ČOV obsahuje údaje o vykonávaných kontrolách, odberoch, zistených poruchách a termínoch ich odstránenia

A. 4. POPLATKY ZA VYPÚŠŤANIE ODPADOVÝCH VÔD

Kontrolovaný subjekt pri kontrole predložil:

- Poplatkové oznámenie za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd na rok 2022 (zaslané na SVP, š. p., dňa 25.10.2021)
- Poplatkové oznámenie za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd na rok 2023 (zaslané na SVP, š. p., dňa 18.10.2022)
- Poplatkové priznanie za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd za rok 2022 (zaslané na SVP, š. p., dňa 12.01.2023)

Kontrolovaný subjekt nie je platcom odplát.

A. 5. ODPADY Z ČISTENIA OV

Zhrabky z hrablic – žiadne- tlaková kanalizácia. Zároveň kontrolovaný subjekt poskytol inšpekcii údaj o množstve vyprodukovaného stabilizovaného kalu, pričom za rok 2022 bola produkcia kalu 5,1 ton a kal bol odvezený na ďalšie spracovanie na ČOV Dolná Streda.

II. ZHODNOTENIE ZISTENÉHO STAVU

- Pri prevádzkovaní ČOV Zemianske Sady boli v kontrolovanom období dodržané podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd, ktoré vydal Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozhodnutím č OU-GA-OSZP-2015/010618/OV/SV, zo dňa 07.12.2015
- Kontrolovaný subjekt sledoval početnosť, ako aj typ vzoriek v súlade s cit. povolením. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných splaškových odpadových vodách neboli počas kontrolovaného obdobia prekročené v žiadnej vzorke
- KS v období od 01.01.2022 do 07.06.2023 vypúšťal odpadové vody do povrchových vôd- recipientu Jarčie v r.km 14,2 ľavobrežne
- KS zabezpečil vykonávanie odberu vzoriek v počte 4 vzoriky ročne, pričom hodnoty „p“ a „m“ sledoval v 2-hodinovej zlievanej vzorke, ktorá sa získala zlievaním minimálne 5-tich objemovo rovnakých dielčích vzoriek
- odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd vykonávalo akreditované laboratórium
- KS zabezpečil evidenciu nameraného množstva a prietoku vypúšťaných odpadových vôd z ČOV, ich spracovanie a vyhodnotenie výsledkov, ako aj evidenciu kvality vo vypúšťaných odpadových vodách
- KS oznámil údaje o vypúšťaných odpadových vodách Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave
- KS oznámil správcovi toku SVP š. p., údaje o vypúšťaných odpadových vodách do povrchových vôd

- merné zariadenie na kontinuálne meranie množstva všetkých vypúšťaných odpadových vôd z ČOV je pravidelne overované v súlade so zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatnými súvisiacimi platnými predpismi
- KS má vypracovaný prevádzkový poriadok pre ČOV a kanalizáciu
- KS prevádzkoval vodnú stavbu odborne spôsobilou osobou
- na ČOV Zemianske Sady neboli v kontrolovanom období zväzvané žiadne splaškové odpadové vody
- kontrolu bolo zistené, že prevádzkový záznam /denník/, ktorý vedie obsluha ČOV obsahuje údaje o vykonávaných kontrolách, odberoch, zistených poruchách a termínoch ich odstránenia

III. ZABEZPEČENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z VODNÉHO ZÁKONA A PRÁVNÝCH PREDPISOV VYDANÝCH NA JEHO ZÁKLADE

Kontrolovaná organizácia si splnila oznamovaciu povinnosť podľa § 6 ods. 6 vodného zákona. Pri kontrole bolo predložený doklad o zaslaní Oznámenia o vypúšťaní odpadových vôd do povrchových za rok 2022, ktoré zaslali e- mailom 19.01.2023.

IV. VYDANÉ ROZHODNUTIA S OPATRENAMI NA NÁPRAVU

ČOV Zemianske Sady neboli uložené rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy opatrenia na nápravu.

V. ZISTENÉ NEDOSTATKY

Kontrolou, ktorá bola zameraná na prevádzku a účinnosť ČOV v Zemianskych Sadoch **nebolo zistené porušenie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov.** Pri spracovaní Záznamu o výsledku kontroly č. 8741/326/2023-25824/2023, zo dňa 14.07.2023, inšpekcia vychádzala z poskytnutých údajov, podkladov a dokumentov zo strany kontrolovaného subjektu. Podľa vyjadrenia Ing. Romana Súkeníka, starostu obce Zemianske Sady, boli zo strany kontrolovaného subjektu pri kontrole poskytnuté úplné a pravdivé informácie a všetky doklady týkajúce sa skutočností, ktoré boli predmetom kontroly v kontrolovanom období. Inšpekcia vyhotovila dňa 07.06.2023 aj za prítomnosti Ing. Romana Súkeníka, starostu obce Zemianske Sady fotodokumentáciu z kontrolovanej čistiarne odpadových vôd (prílohu č. 7).

VI. ZÁVER

Záznam o výsledku kontroly za SIŽP – IŽP Bratislava, SP Nitra, OIOV, zo dňa 14.07.2023 vypracovala Ing. Dominika Jančovičová, inšpektorka.

za SIŽP – IŽP Bratislava, SP Nitra OIOV:

Ing. Dominika Jančovičová, inšpektorka
Mgr. Marián Kotrla, PhD., inšpektor

